



Чăваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

Чувашская Республика
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36
тел. (8352) 62-85-37; факс (8352) 23-50-00;

E-mail: gcheb@cap.ru

www.gcheb.cap.ru

27.02.20 № П 1948
На № 2365

Министерство информационной политики и
массовых коммуникаций
Чувашской Республики

Президентский бульвар, 10
г. Чебоксары, 428004

Администрация города Чебоксары рассмотрела обращение Романова М.В. по вопросу отсутствия наружного освещения у подъезда №7 по ул. Максимова, дом №2/5 и сообщает следующее.

Электротехническим персоналом АО «Горсвет» была проведена повторная проверка работы уличного освещения по данному адресу. Установлено, что неисправность на линии уличного освещения возникла по причине перехлеста проводов при сильном ветре из-за растущих вблизи линии освещения деревьев.

20 февраля обрезка веток деревьев произведена. При повторной проверке работы линии наружного освещения по ул. Максимова, дом №2/5 дефектов не обнаружено.

Для оперативного принятия мер, по устранению выявленных недостатков в работе уличного освещения, рекомендуем жителям города направлять заявку на сайт подрядной организации АО «Горсвет», E-mail: cheb-gorsvet@cbx.ru, gorsvet384703@yandex.ru или по телефону диспетчерской службы 63-03-00.

Заместитель главы администрации
города Чебоксары по вопросам ЖКХ

В.И. Филиппов